

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP 118-14-69-562, REGON 016081055

Sekretariat: (22) 733-73-33, fax (22) 733-73-34; **Dyrektor:** (22) 733-73-30

www.ozarow.psse.waw.pl,
e-mail: sekretariat@pssewaw.pl



HKN- 061/13/20

Ożarów Mazowiecki, 12.03.2020 r.



Wójt Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294), przekazuje ocenę obszarową jakości wody na terenie Gminy Izabelin za 2019 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Powiecie Warszawskim Zachodnim
[Signature]
Agneta Hennel

Załącznik:

1. Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Izabelin za 2019 r. – 1 strona

niepodlega

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Izabelin za 2019 r.

W 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim, w ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody do spożycia, prowadził monitoring jakości wody produkowanej przez wodociąg publiczny w Hornówku, zaopatrujący w wodę ludność na terenie gminy Izabelin w oparciu o sprawozdania z własnych badań jakości wody oraz sprawozdania przekazywane przez podmiot z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego harmonogramu oraz badań kontrolnych wykonywanych po działaniach naprawczych.

Producentem i jednostką organizacyjną odpowiedzialną za jakość wody było Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o., Mokre Łąki 8.

Lp	Nazwa wodociągu	Produkcja wody m ³ /dobę	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Metody uzdatniania Środki do uzdatniania wody	Przekroczenia parametrów w 2019 r.	Jakość wody stan na 31.12.2019 r.
1	WP Hornówek	1579	9634	napowietrzanie odmanganianie odżelazianie podchloryn sodu	brak	Woda przydatna do spożycia

W 2019 r. woda produkowana przez wodociąg publiczny w Hornówku spełniała wymagania mikrobiologiczne jak i fizykochemiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Nie stwierdzono przekroczeń parametrów oznaczanych w monitoringu kontrolnym i przeglądowym oraz nie odnotowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze zaopatrywanym w wodę z wodociągu w Hornówku.

W wodzie pochodzącej z wodociągu, wskaźniki Σ THM -ów, stanowiące kryteria pozwalające na dokonanie oceny bezpieczeństwa zdrowotnego wody w zakresie ubocznych produktów dezynfekcji wody, jak również suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (Σ WWA) kształtowały się poniżej wymaganych normatywów sanitarnych. Również wskaźniki pozwalające na ocenę migracji zanieczyszczeń z materiałów konstrukcyjnych instalacji wodociągowych, nie wykazywały przekroczeń. Metale ciężkie, podobnie jak i w latach poprzednich, nie przekraczały najwyższych dopuszczalnych zakresów wartości, przypisanych tym wskaźnikom. Nie stwierdzono przekroczenia wartości parametrycznych pestycydów.

Ocena ryzyka zdrowotnego konsumentów

Woda dostarczana konsumentom na terenie gminy Izabelin przez wodociąg publiczny w Hornówku nie stwarzała zagrożenia dla zdrowia z uwagi na brak przekroczeń wartości parametrycznych.

Wyk: IR