

Ożarów Maz., dnia 16.02.2022 r.



## OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2021 poz. 195 z późn.zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2020 r. poz.2028 z późn.zm.)
- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badania próbki wody pobranej w dniu 26.01.2022 r. w ramach kontrolnego badania jakości wody po działaniach naprawczych z:

-k.cz. SUW Hornówek -po uzdatnieniu, Hornówek, ul. Kurowskiego 118

i w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniu 09.02.2022 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim w ramach kontrolnego badania jakości wody w zakresie oznaczenia manganu z:

- k.cz., łaźienka, Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21

- k.cz., pomieszczenie gospodarcze, GPWiK Izabelin „Mokre Łąki”, Mokre Łąki 8

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek:

- sprawozdanie nr 4212/LB/2022 z dnia 01.02.2022

- sprawozdanie nr HKL 00667/2022 z dnia 15.02.2022

- sprawozdanie nr HKL 00666/2022 z dnia 15.02.2022


wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim  
stwierdza przydatność wody do spożycia w zakresie oznaczonych parametrów  
z wodociągu publicznego w Hornówku**

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badania próbek wody pobranych w dniu 27.07.2021 r. i w dniu 18.08.2021 r. na sieci wodociągu publicznego w Hornówku wykazała, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na ponadnormatywny poziom manganu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim wydał decyzję stwierdzającą warunkową



przydatność wody, nakazując do 31.01.2022 r. zredukowanie manganu w wodzie do poziomu określonego w rozporządzeniu. W ramach działań naprawczych Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. przeprowadziło czynności polegające na wymianie złoża w filtrach manganowych. Kontrolne badania jakości wody przeprowadzone po działaniach naprawczych potwierdziły zgodny z wymaganiami rozporządzenia poziom manganu w wodzie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Powiecie Włoszczabskim, Zachodnim  
  
Aneta Hennel

Otrzymuje:

1. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.  
05-080 Izabelin, Truskaw, Mokre Łąki 8
2. Wójt Gminy Izabelin  
ul. 3 go Maja 42, 05-080 Izabelin
3. Aa